



Obec Hlinka
IČ 00576107
Hlinka 25, 793 99 Osoblaha

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Úspora energie objektu kulturního domu v obci Hlinka“


(Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen Zákon)

Na základě kontroly úplnosti zadávací dokumentace zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o **výpis výplní otvorů**, který je přílohou této informace.

Dále zadavatel zpřesňuje položku 731 v položkovém rozpočtu ÚT Automat.kotel na biomasu 50 kW, pro štěpku a peletky dřevěné i rostlinné, **emisní třídy 4**.

V Osoblaze dne: 18.9.2014


Martina Jalamasová,
za zástupce zadavatele




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ




EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj


Pro vodu,
vzduch a přírodu




- okno plastové 1200x2400mm s izolačním dvojsklem, $U_w=1,2$ W/m²K, horní část pevná a dolní sklápěcí, profil třídy A, bílé



- okno plastové 600x1200mm s izolačním dvojsklem, $U_w=1,2$ W/m²K, sklápěcí, profil třídy A, bílé




- okno plastové 2000x1450mm s izolačním dvojsklem, $U_w=1,2$ W/m²K, pevné, profil třídy A, bílé




- okno plastové 600x1200mm s izolačním dvojsklem, $U_w=1,2$ W/m²K, sklápěcí, profil třídy A, bílé




- okno plastové 900x600mm s izolačním dvojsklem, $U_w=1,2$ W/m²K, sklápěcí, profil třídy A, bílé



- dveře venkovní, dvoukřídle s pevným nadsvětlíkem a dvěma bočními pevnými prosklenými stěnami 2650x2650mm s izolačním dvojsklem, $U_w=1,4$ W/m²K, profil třídy A, bílé



- dveře venkovní, s pevným nadsvětlíkem 900x2400mm s izolačním dvojsklem, $U_w=1,4$ W/m²K, profil třídy A, bílé



- dveře venkovní, dvoukřídle 1300x2200mm s izolačním dvojsklem, $U_w=1,4$ W/m²K, profil třídy A, bílé

poznámka:

- 1) před výrobou oken dodavatel provede přeměření otvorů přímo na stavbě pro upřesnění jejich rozměrů
- 2) okna budou vyrobená z plastu nerecyklovaného

Energetická úsporná opatření objektu kulturního domu v Hlince		Ing. KAREL SIUDA NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB BRUNTÁLSKÁ 77, 794 01 KRNOV E-mail: siuda@post.cz, tel.: 777 809 676 IČO 68188 455	
místo stavby:	Hlinka	katastrální území:	Hlinka
investor:	Obec Hlinka, Hlinka 25, 793 99		
projektant:	Ing. KAREL SIUDA	stupeň:	DSP
výkres:	výpis výplní otvorů	datum:	11/2013
		č.zakázky:	11-13
		měřítko:	
		č.výkresu:	